

Наручилац	Општинска управа општине Свилајнац
Адреса	Светог Саве 102
Место	Свилајнац
Број	020-127/2019-IV
Датум	27.12.2019. године

Општинска управа општине Свилајнац на основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) даје појашњење конкурсне документације

У отвореном поступку јавне набавке пројектовања, набавке, испоруке, монтаже опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и природни гас у оквиру комплекса основне школе „Јован Јовановић Змај“, топловода и топлотних подстаница у Свилајнцу по систему „кључ у руке“, редни број ЈН 29/2019, Наручилац даје следећа појашњења:

1. ХПВ опрему не мора да испоручи произвођач котлова. Као што је наведено у конкурсној документацији, ХПВ мора да буде изабрана према узорку сирове воде (коју обезбеђује корисник) и према захтеваном квалитету припремљене воде која мора бити дефинисана од стране понуђеног произвођача котлова.
2. Остајемо при захтеву из конкурсне документације.
3. Остајемо при захтеву из конкурсне документације.
4. Аутодизалица носивости од 8 тона
5. КД јасно прецизира да ли је потребно радиографско снимање и у ком обиму. Потребно је радиографско снимање у обиму минимално од 30%.
6. Из разлога што се траже пројектовање и извођење хидротехничких инсталација. Захтев за хидротехничким инсталацијама је детаљно дат у техничким описима конкурсне документације, у списку захтеване техничке документације као и у пројекту архитектуре који је саставни део ове документације.
7. Чланом 76. ст. 4. и 6. Закона о јавним набавкама, Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. Поред наведеног, услови морају бити такви да не дискриминишу понуђаче што је овде испуњено, јер понуђач има право да обиђе локацију у тренутку када њему одговора до последњег дана пред подношење понуда, уз претходну најаву.

У овом случају, став наручиоца је да је код јавних објеката веома важно да понуђачи сагледају врсту и обим радова које је неопходно извршити на санацији, адаптацији или реконструкцији објеката јавне намене (школе, домови здравља, социјалне установе и сл.) и јавне инфраструктуре, као и да обиласком локације сагледају могућности извођења радова у фазама, организацију градилишта и мере заштите јер ће се на неким објектима радови изводити у току експлоатације тих објеката. Посебно је значајно овде истаћи да је због делатности која се у овим објектима обавља увидом на лицу места једино може на прави начин сагледати врста и динамика радова прилагођена раду ових установа.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку